Pi = 62,1 kW
Po = 37,26 kW
Io = 56,45 A

ROZDZIELNICA RG
STOJĄCA
IP30, METALOWA
Wymiary 1760x800x300mm

Napięcie sieci: 400/230V ; 50Hz
Układ sieci TN-S
System ochrony p.porażeniowej:
SAMOCZYNNE SZYBKIE WYŁĄCZENIE



									RG/F001	RG/F002	RG/F003	RG/F004	RG/F005	RG/F006	RG/F007	RG/F008	RG/F009	RG/F010
			HDGs 3x2,5	HDGs 3x2,5					YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5
									0,5 kW	0,5 kW	0,5 kW	0,5 kW	0,5 kW	0,5 kW	0,5 kW	0,5 kW	0,5 kW	
PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU	PRZYCISK PRZECIW-POŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU	TABLICA POMIAROWA	CENTRALA ODDYMIANIA	CENTRALA ODDYMIANIA	OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ KLASA B+C	ZASILANIE		KONTROLA NAPIĘCIA L1,L2,L3	OŚWIETLENIE POMIESZCZEŃ KOMUNIKACJI POM.1.1	OŚWIETLENIE POMIESZCZEŃ KOMUNIKACJI KL. SCHODOWA	OŚWIETLENIE POMIESZCZEŃ KOMUNIKACJI PARTER 1.8	OŚWIETLENIE POMIESZCZEŃ PARTER 1.3, 1.4	OŚWIETLENIE POMIESZCZEŃ PARTER 1.5 ,1.6 1,7	OŚWIETLENIE POMIESZCZEŃ PARTER 1.9 1,10 1,11	OŚWIETLENIE POMIESZCZEŃ PARTER 1.14 1.15 1,16,17	OŚWIETLENIE POMIESZCZEŃ PARTER 1.18 ,1.19 ,1,20	OŚWIETLENIE POMIESZCZEŃ PARTER 1.21	REZERWA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA		IMIĘ i NAZWISKO	NR. UPRAWNIEŃ i SPECJALNOŚĆ	DATA	PODPIS
corematic	PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Jan Traczyk	20/93/OP spec. instal.-elektryczne	05.2017	
	OPRACOWAŁ	mgr inż. Jarosław Pierzchawka		05.2017	
INWESTOR	UZDROWISKO "RYMANÓW" S.A. UL. ZDROJOWA 48 38-481 RYMANÓW ZDRÓJ				
INWESTYCJA	TERMOMODERNIZACJA Z KONCEPCJĄ ARANŻACJI WNĘTRZ BUDYNKU SANATORIUM "GOŁĄBEK"				
TYTUŁ RYSUNKU	*SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA. ROZDZIELNIA RG*			SKALA 1:75	
SYMBOL OBIEKTU RZ/G/WK	STADIUM PW	NR PROJEKTU RZ/05/17	NR RYSUNKU RYS. NR E-01	NR ZMIANY	