


PODDASZE		
NR	NAZWA	POW. RODZAJ POSADZKI
3.1	KŁATKA SCHODOWA	18,46m2 GRES
3.2	MAG. POŚCIELI CZYSTEJ	13,10m2 GRES
3.3	MAG. POŚCIELI BRUDNEJ	9,84m2 GRES
3.4	ŁAZIENKA	3,27m2 GRES
3.5	BIURO/PRACA CZASOWA	11,96m2 WYKŁADZINA PCV
3.6	SZATNIA Z ANEKSEM JADALNYM DLA PERSONELU MEDYCZNEGO	18,44m2 GRES
3.7	ŁAZIENKA	4,00m2 GRES
3.8	ŁAZIENKA	4,40m2 GRES
3.9	MAGAZYN	14,26m2 GRES
3.10	SCHOWEK	2,70m2 GRES
3.11	POM. GOSPODARCZE	10,09 m2 GRES
3.12	KORYTARZ	19,12m2 GRES
SUMA		129,64m2



A1

C1

B1

C2

D1

E1

F1

F2

G1

H1

H2

I1

AW1

AW2

AW3

AW4

AWz

EW1

A1: LED 4000lm/34W IP66  
B1: LED 2500lm/24W IP20  
C1: LED 3200lm/40W IP20  
C2: LED 3200lm/40W IP20  
+rama montażowa  
D1: LED 2500lm/26W IP44  
E1: LED 1200lm/11W IP20  
F1: LED 3000lm/45W IP44  
F2: LED 1600lm/23W IP44  
G1: LED 1400lm/15W IP20  
H1: LED 3100lm/32W IP20  
H2: LED 2000lm/21W IP20  
I1: LED 6000lm/50W IP44

AW1: LED-HO 4W 120st. IP65  
AW2: LED-HO 4W 120st. VDN IP40  
AW3: LED-HO 1W VUD IP40  
AW4: LED-HO 4W 120st. VDD IP40  
AWz: LED-HO 4W 120st. IP65 -20st.C  
EW1: LED 1.2W IP40 jednostr.natynk.

WYTYCZNE  
WYKONAWCZE:

Łącznik oświetlenia- klawiszowy podwójny p/t

Łącznik oświetlenia- klawiszowy pojedynczy p/t

Łącznik oświetlenia- klawiszowy przycisk p/t

Gniazdko wtyczkowe bryzgoszczelne 10A p/t

Gniazdko wtyczkowe podwójne 10A p/t

Zasilanie elektryczne

Ochrona Przeciwporażeniowa

Samoczynne Szybkie Wylączenie Zasilania

SIEĆ TN-S

Połączenia wyrównawcze

miejskowe - DY 4 mm2

główne - DY 6 mm2

JEDNOSTKA PROJEKTOWA <b>corematic</b>	PROJEKTOWAŁ	IMIĘ I NAZWISKO mgr inż. Jan Traczyk	NR. UPRAWNIEŃ I SPECJALNOŚĆ 20/93/OP spec. instal.–elektryczne	DATA 05.2017	PODPIS
	OPRACOWAŁ	mgr inż. Jarosław Pierzchawka		05.2017	
INWESTOR	UZDROWISKO "RYMANÓW" S.A. UL. ZDROJOWA 48 38–481 RYMANÓW ZDRÓJ				
INWESTYCJA	TERMOMODERNIZACJA Z KONCEPCJĄ ARANŻACJI WNĘTRZ BUDYNKU SANATORIUM "GOŁĄBEK"				
TYTUŁ RYSUNKU	PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA I GNIAZD WTYCZKOWYCH – RZUT PODDASZA				SKALA 1:75
SYMBOL OBIEKTU RZ/G/WK	STADIUM PW	NR PROJEKTU RZ/05/17	NR RYSUNKU RYS. NR E–05	NR ZMIANY	