

DI 08/09/18

Rymanów-Zdrój 16.01.2019 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. **Przebudowa części pomieszczeń parteru Szpitala Uzdrowiskowego „Eskulap”-adaptacja pomieszczeń po byłej kuchni szpitalnej, na potrzeby zakładu przyrodoleczniczego wraz z przebudową instalacji wewnętrznych wod. kan., c.o., elektrycznej i wentylacyjnej w Rymanowie-Zdroju- znak sprawy DI-09/18.**

Do siedziby Zamawiającego wpłynęły pytania następującej treści:

Pytanie nr 1:

Proszę o podanie wykonania centrali - podwieszana czy stojąca?

Pytanie nr 2:

W opisie temperatura powietrza w okresie zimowym wynosi 16 °, natomiast w danych wyjściowych (w tym samym opisie) wynosi 20,16 °C. Proszę o wyjaśnienie.

Pytanie nr 3:

Proszę o potwierdzenie czy centrala wentylacyjna jest z recyrkulacją oraz proszę podać % recyrkulowanego powietrza.

Pytanie nr 4:

Proszę o podanie klasy szczelności kanałów.

Pytanie nr 5:

Proszę o załączenie schematu ciepła technologicznego.

Pytanie nr 6:

Czy centrala wentylacyjna ma być w wykonaniu higienicznym?

Pytanie nr 7:

Proszę o podanie wymiarów pomieszczenia, w którym ma być zlokalizowana centrala.

Pytanie nr 8:

Proszę o podanie wytycznych sterowania centralą wentylacyjną.

Pytanie nr 9:

Czy centrala ma być wyposażona w falownik czy wentylator EC?

Pytanie nr 10:

Proszę o podanie lokalizacji wentylatora ujętego w przedmiarze robót.

Pytanie nr 11:

Według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: "W instalacjach wentylacji i klimatyzacji

nie należy łączyć ze sobą przewodów z pomieszczeń o różnych wymaganiach użytkowych i sanitarno-zdrowotnych". Proszę o odniesienie się do zaprojektowanej instalacji (wyciąg z pomieszczeń WC włączony do instalacji nawiewno-wywiewnej)

Pytanie nr 12:

Czy instalacja wentylacji jest prowadzona w przestrzeni sufitu podwieszanego? Jeżeli tak, to jaka jest wysokość przestrzeni w suficie podwieszanym. Proszę o zamieszczenie rysunków.

Zamawiający działając w trybie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących odpowiedzi:

Ad 1 Centrala wisząca pod stropem

Ad 2 Temperatura nawiewu 20 st C.

Ad 3 Centrala wentylacyjna jest z odzyskiem ciepła, a nie z recyrkulacją. Wg załączonych rysunków.

Ad 4 Klasa szczelności typu B

Ad 5 Założono nagrzewnicę elektryczną

Ad 6 Nie ma wymogu zachowania klasy higienicznej

Ad 7 Pomieszczenie z centralą wg rysunków architektury. Dodatkowo załączono rysunki z miejscem posadowienia centrali wentylacyjnej

Ad 8 Centrala posiada wbudowaną automatykę, Pracuje ze stałym wydatkiem.

Ad 9 Centrala powinna być wyposażona w falownik

Ad 10 Wg załączonej części rysunkowej

Ad 11 Centrala wg wytycznych na rysunkach winna posiadać wymiennik o klasie szczelności podany i potwierdzony przez fabrykę. Dodatkowo można zastosować wentylator za wymiennikiem co spowoduje że zapachy nie będą przenoszone na nawiew. Jest to dopuszczone z zachowaniem dokumentów do odbioru.

Ad 12 Proszę przyjąć że kanał będzie obudowany. Wymiary kanałów podano na rysunkach i zestawieniu. Dodatkowo należy przyjąć najmniejszą, możliwą wysokość obudowy kanału wystarczającą na montaż do sufitu kanału, izolację termiczną i montaż obudowy kanału.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia.

Otrzymują:

1x strona internetowa <http://uzdrowisko-rymanow.com.pl/uzdrowisko/przetargi/>

1x aa

"UZDROWISKO RYMANÓW"
Spółka Akcyjna
38-481 Rymanów Zdrój ul. Zdrójowa 48
identyfikator 000872059
NIP PL 4640000790

