GRANICA STREFY POŻAROWEJ

GRANICA OPRACOWANIA

Z powodu braku inwentaryzacji (poza zakresem opracowania) Czerpnie i wyrzutnie należy ustalić na budowie. Należy przewidzieć czerpnię ścienną o powierzchni 0,25m². Wyrzutnię wyprowadzić nad dach. Wyrzutnia o średnicy 0,35m

Wentylator wyciągowy 50m3/h
Z klapą ppoż wyprowadzić podobnie jak wyrzutnię centrali NW

Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna z wymiennikiem przeciwprądowym o szczelności wymiennika 99,9%, sprężk 0k 290Pa 3x400V,
Moc nagrzewnicy 7,6 KW
Moc wentylatora 0,8kW
Klasa odzysku H1
Spr odzysku 80%
z buypassem przeciwzamarzaniowym
Moc nagrzewnicy elektrycznej 6kW

ŚCIANA ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO REI 120

CENTRALA KLIMATYZACJI

POM. TECH. 10 5,9 m²

RECEPCJA 11 14,9 m²

WC PERSONELU 11.1 2,1 m²

PRYSZNIC 3 3,6 m²

SZATNIA 1 14,4 m²

WC PERSONELU 2 2,7 m²

WC PERSONELU 2.1 2,7 m²

HYDROMASAŻE 4 30,3 m²

ZABIEGI BOROWINOWE 5 29 m²

ZABIEGI BOROWINOWE 6 23,9 m²

ZABIEGI BOROWINOWE 7 21,5 m²

ZABIEGI BOROWINOWE 8 23,8 m²

SZATNIA 9 17

GŁÓWNY WŁĄCZNIK PRĄDU

HYDRANT HP 25 z wężem półsztywnym 30 m

KOMUNIKACJA 12 37 m²

obszar posadzki z hydroizolacją

WC dla niepełnospr. 13 4,9 m²

WC 15 1,9 m²

ZAPLECZE KUCHENNE 18 7,4 m²

WYPOCZYWALNIA 14 24,2 m²

SZATNIA 17 4,2 m²

KOMUNIKACJA 16 4,9 m²

KOMUNIKACJA 4 1,6 m²

PRZEDSIONEK/ PRZYJMOWANIE CATERINGU 20 3 m²

WC personelu 21 4 m²

LADA PODAWCZA

PROJEKTOWANY CHODNIK

LEGENDA:

Nawiew

Wywiew

BOGUSŁAW KOWALSKI ARCHINOVA ul. Lwowska 20/5, 30-548 Kraków, Tel. 12 337 69 28 biuro@archinova.net.pl NIP 676-130-99-19 REGON 122844919 Biuro: Wawrzyszewska 40/8, 00-135 Warszawa/oryw	Temat: PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PARTERU SZPITALA UZDROWISKOWEGO "ZDROJ-LAP" NA POTRZEBY ZAKŁADU PRZYRODOLECZNICZEGO, Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI WOD-KAN., C.O., ELEKTRYCZNĄ, WENTYLACYJNĄ, NA DZIALCE NR EWID. 408 W MIEJSCOWOŚCI RYMAŃÓW ZDRÓJ
Projektował: mgr inż. Aleksander Bąk MAPR/284/POOM/04	Adres: DZ. NR 408, RYMAŃÓW ZDRÓJ
Opracował: inż. Barbarella Pesaa	Podpis:
Sprawdził: mgr inż. Sławomir Fijałek MAPR/207/POOM/04	Nazwa rysunku: Instalacja wentylacji - Rzut parteru
	Branża: Instalacje
	Podpis:
	Fazа: PW
	Skala: 1:100
	Data: 05. 2017 r.
	Nr proj.: 10/2017
	Nr rys: I-03

Zastrzega się wszelkie prawa, wynikające z ustawy o ochronie praw autorskich. Zabrania się kopiowania, uzupełniania lub odtwarzania niniejszej dokumentacji bez pisemnej zgody projektanta.