

DI 10/10/18

Rymanów-Zdrój 16.01.2019 r.

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. **Przebudowa i rozbudowa budynku Sanatorium Uzdrowskiego „ANNA” w Rymanowie -Zdroju – znak sprawy DI 10/18.**

Do siedziby Zamawiającego wpłynęły pytania następującej treści:

1. W opisie technicznym jest informacja, że centrale mają być wyposażone w chłodnice. W dalszej części jest informacja, że temperatura powietrza nawiewanego w lecie jest wynikowa. Proszę o udostępnienie kart doborowych central. Jeśli instalacja miałaby zostać wyposażona w chłodnice, proszę o podanie źródła chłodu oraz schematu przyłączeniowego.
2. Do dokumentacji nie został dołączony rzut dachu dla instalacji wentylacji. Następujące rysunki są błędnie oznaczone: I-21 (rzut poddasza) i I-17 (rzut I piętra) przedstawiają tę samą kondygnację. Jeśli na poddaszu przebiegają jakieś instalacje, proszę o uzupełnienie tego rysunki oraz innych brakujących.
3. W przedmiarze elementy nawiewne i wywiewne zostały określone jako "Anemostat wirowy okrągły + Skrzynka rozprężna (z króćcem bocznym) ... mm". Na rysunkach przedstawione są zawory wentylacyjne nawiewne i wywiewne. Elementy te są połączone z instalacją bezpośrednio, nie za pomocą skrzynek rozprężnych. Ponadto występują znaczne rozbieżności między ilościami podanymi przedmiarze a dokumentacją rysunkową. Proszę o określenie które elementy nawiewne i wywiewne należy przyjąć do wyceny (różnica w kosztach jednych i drugich elementach przy dużych ilościach jest znaczna) oraz proszę o podanie czy przedmiar może zostać uzupełniony o pozycje kosztorysowe brakujące (jako osobne pozycje).
4. Elementy wentylacyjne na rysunkach są numerowane. Proszę o udostępnienie zestawienia materiałów instalacji wentylacji.

5. W przedmiarze nie zostały uwzględnione wentylatory kanałowe.
Proszę o podanie w jakich pomieszczeniach mają się one znajdować (ilość) oraz w których pomieszczeniach mają znajdować się regulatory wydajności do wentylatorów.
6. Proszę o podanie lokalizacji regulatorów wydajności do wentylatorów dachowych.

Zamawiający działając w trybie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących odpowiedzi:

Ad 1 CENTRALE NIE WYMAGAJĄ CHŁODNIC. TEMEPERATURA LATEM JEST WYNIKOWA.

Ad 2 JESZCZE RAZ WYSŁANO RYSUNKI WENTYLACJI W CELU UNIKNIĘCIA POMYŁKI. RYSUNKI PODDASZA UMIESZCZONO NA RZUCIE DACHU. NAD DACH WYCHODZA TYLKO WYRZUTNIE POWIETRZA

Ad 3 PROPONUJĘ ZASTOSOWANIE SKRZYNEK ROZPRĘŻNYCH NA NAWIEWIE LUB NIE DAWANIE ICH WCALE - NIE MA KONIECZNOŚCI MONTOWANIA SKRZYNEK PRZY PRĘDKOŚCIACH 2M/S NA WYLOCIE

Ad 4 W ZAŁĄCZNIKU DOŁĄCZONO ZESTAWIENIA SYSTEMÓW WENTYLACYJNYCH – ZAŁĄCZNIK xls* ZESTWIENIA.

Ad 5 PROSZĘ POSIŁKOWAC SIĘ RYSUNKAMI W ZAŁĄCZENIU, TAM WYDANE SA WENTYLATORY KANAŁOWE. WSZYSTKIE WENTYLATORY ZNAJDUJĄ SIĘ NA PODDASZU. NAD DACH WYPROWADZONE SA TYLKO WYRZUTNIE. REGULATORY PROSZĘ UMIEŚCIĆ NA NAJWYŻSZEJ KONDYGNACJI BUDYNKU „POD” WENTYLATORAMI NA KORYTARZACH

Ad 6 REGULATORY PROSZĘ UMIEŚCIĆ NA NAJWYŻSZEJ KONDYGNACJI BUDYNKU „POD” WENTYLATORAMI NA KORYTARZACH.

DODATKOWO PODAJĘ INFORMACJE NT. WENTYLATORÓW NA OBIĘCIE W PRZESTRZENI PODDASZA:

Centrala 1

nawiew 1600 m³/h

wywiew 1600 m³/h

Spręż 350Pa, moc nagrzewnicy 6,4kW, wymiennik przeciwprądowy,

Centrala 2

nawiew 6075 m³/h

wywiew 5200 m³/h

Spręż 350Pa

wentylator kanałowy 150m³/h

wentylator kanałowy 100m³/h 2szt.

wentylator kanałowy 200m³/h

wentylator kanałowy 50m³/h 3szt.

wentylator kanałowy 125m³/h

wentylator kanałowy 75m³/h

Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia.



Rafał Przekaj
Wiceprezes Zarządu

"UZDROWISKO RYMANÓW"
Spółka Akcyjna
ul. 481 Rymanów Zdrój ul. Zdrojowa 48
Identyfikator 000872039
KRS 000048400000790

Otrzymują:

1x strona internetowa <http://uzdrowisko-rymanow.com.pl/uzdrowisko/przetargi/>

1x aa