

DI- 11/10/18

Rymanów-Zdrój 16.01.2019 r.

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. **Przebudowa i rozbudowa budynku Sanatorium Uzdrowskiego „ANNA” w Rymanowie -Zdroju – znak sprawy DI 10/18.**

Do siedziby Zamawiającego wpłynęły pytania następującej treści:

1. W opisie do projektu jest „Kanały poziome nawiewne i wywiewne prowadzone będą w przestrzeni między poddaszem a dachem do pionów” -brak rysunków do tego zakresu. Nie wiadomo jak będą mocowane te przewody (czy do konstrukcji dachu, czy stropu), jak izolowane (czy tak jak pozostała część instalacji) i czy zostały ujęte w przedmiarze skoro nie ma ich na rysunku.
2. Brak parametrów technicznych (kart doborowych) central wentylacyjnych. Informacje zawarte w opisie nie są wystarczające do dokonania wyceny urządzeń.
3. Brak części rysunkowej dotyczącej posadowienia central na dachu budynku (nie są one również ujęte w architekturze). Kto dostarcza konstrukcje do posadowienia central? Nie wiadomo ile i jak prowadzone jest instalacji na dachu. Jak ma być zaizolowana i okuta.
4. W dokumentacji napisane jest „wyrzutnie będą wyprowadzone bezpośrednio na dach” – jakie mają być te wyrzutnie, gdzie zlokalizowane, kto wykonuje cokoły dachowe i czy mają być malowane pod kolor dachu?
5. Brak informacji o przejściach przez przegrody p.poż. Czy zaprojektowane instalacje nie przechodzą przez różne strefy(np. ostatni strop)?

Zamawiający działając w trybie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących odpowiedzi:

AD1

Lokalizacja central wentylacyjnych oraz wymienione rzuty znajdują się na rysunkach I-17 – I25. Przewody układane bezpośrednio na stropie, mocowane do podłogi „poddasza”, izolowane analogicznie jak na pozostałych kondygnacjach.
Rysunki w załączeniu

AD2

Centrala 1

nawiew 1600 m³/h

wywiew 1600 m³/h

Spręż 350Pa, moc nagrzewnicy 6,4kW, wymiennik przeciwprądowy,

Centrala 2

nawiew 6075 m³/h

wywiew 5200 m³/h

Spręż 350Pa

wentylator kanałowy 150m³/h
wentylator kanałowy 100m³/h 2szt.
wentylator kanałowy 200m³/h
wentylator kanałowy 50m³/h 3szt.
wentylator kanałowy 125m³/h
wentylator kanałowy 75m³/h

Ze względu na zamówienia publiczne nie mogę wydać kart doborowych konkretnych urządzeń.

AD3

Na dachu znajdują się tylko wyrzutnie. Jako wyrzutnie należy przyjąć typowe, handlowe wyrzutnie preferowane do dachów stromych. Same centrale na poddaszu winny być posadowione na ramach montażowych dedykowanych przez producenta do danego typu centrali (wybranego przez wykonawcę) na podporach przeciwwibracyjnych.

AD4

Cokoły winny być malowane pod kolor dachu, tak jak w ad3 wyrzutnie typowe handlowe dostarczone wraz z przejściem przez dach.

AD5

Wg informacji dostarczonych przez architekta do instalatora budynek jest jedną strefą (poza klatkami schodowymi). Nie są wymagane klapy ppoz.

Należy wykonać przejścia instalacjami sanitarnymi wody i co z kotłowni za pomocą przejść systemowych lub mas rozszerzalnych pod wpływem temperatury z atestami ppoz.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia.



"UZDROWISKO RYMANÓW"
Spółka Akcyjna
89-481 Rymanów Zdrój ul. Żurajowa 4B
Identyfikator 000872059
NIP: PL 4840000790

Otrzymują:

1x strona internetowa <http://uzdrowisko-rymanow.com.pl/uzdrowisko/przetargi/>

1x aa