



## ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

ul. Osiedle 40, 38-480 Rymanów

NIP 684-000-10-97

tel. 0134355106; 0134356125; 0134356766

fax. 0134356125; 0134356765

email: [zgk@rymanow.pl](mailto:zgk@rymanow.pl); [zgkrym@ks.onet.pl](mailto:zgkrym@ks.onet.pl)



Rymanów, dnia 22.01.2019 r.


TE /4/19

**Uzdrowisko Rymanów S.A.**

**w Rymanowie Zdroju**

**ul. Zdrojowa 48**

**38-481 Rymanów Zdrój**



W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 08.01.2019 r. o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej istniejącej komory betonowej, która jest w Zarządzie Uzdrowiska w Rymanowie Zdroju( **nr dz. 362/4**) informujemy, iż przyłączenie należy wykonać w następujący sposób:

1. Miejsce przyłączenia – projektowany wodociąg PE Ø 110 x 6.6 mm - obręb działki 410/2 / na podstawie warunków technicznych wydanych z dnia 4.04.2017 r. znak TE/32/ - w załączeniu kopia warunków technicznych.
2. Odcinek sieci wodociągowej należy zaprojektować i wykonać z rur PE o średnicy Ø 90 mm. RC dwuwarstwowych SDR 17.
3. W miejscu włączenia projektowanej sieci, należy zaprojektować trójnik PE 90/90/90 mm oraz dwie zasuwy żeliwne Ø 80 mm z obudową i skrzynką uliczną.
4. W miejscu istniejącej komory betonowej / *komora powinna posiadać min. wymiary 1,4 x 1,4 m i być szczelna*/ wykonać konsolę montażową, która powinna zawierać m.in. wodomierz objętościowy DN 65 klasy C przystosowany do radiowego odczytu, wstawkę montażową 9311 DN80, trójnik żeliwny kołnierzykowy DN 80/50, zwężki FFR DN 80/65x500, zasuwy DN 80mm, kołnierz gwintowany itp.
5. Materiały zastosowane do budowy przewodów wodociągowych, muszą spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych oraz posiadać atesty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r.( Dz.U. z 2014r. 1040 – j.t.)