

6. Na całej długości odcinka sieci, należy zastosować taśmę ostrzegawczą na głębokości 80 cm od poziomu terenu.
7. Rurociąg wodociągowy ułożyć na głębokości minimum 1,40 m.
8. Na wskazany zakres prac należy opracować projekt budowlany – branżowy - 3 szt.
9. Dokonać uzgodnień technologicznych projektu budowlanego w ZGK Rymanów.
10. Po zatwierdzeniu projektu przez ZGK Rymanów, inwestor ma prawo wyboru procedury pozwalającej na realizację inwestycji:
 - na podstawie zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Krośnie (art.30 ust.1 pkt. 1, a w zw. z art. 29 ust.1 pkt. 20 – Prawa Budowlanego),
 - bez zgłoszenia (art. 29a – Prawa Budowlanego).
11. Całość robót wykona inwestor własnym staraniem i na własny koszt.
12. Przed zasypaniem należy zgłosić gotowość do odbioru technicznego odcinka sieci wraz z komorą. Istnieje możliwość dokonywania odbiorów częściowych.
13. **Włączenie przyłącza do czynnej sieci wodociągowej wykonuje wyłącznie Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie. Zgłoszenie przez Inwestora wykonania wciniki winno nastąpić na 3 dni przed planowanym rozpoczęciem robót w formie pisemnej w siedzibie ZGK Rymanów.**
14. Roboty budowlane wykonywać może wyłącznie firma lub osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane.
15. **Okres ważności warunków technicznych upływa po trzech latach od daty ich wydania.**
16. Przed zasypaniem należy wykonać geodezyjną inwentaryzację, a po zasypaniu zgłosić gotowość dokonania odbioru ostatecznego w ZGK Rymanów.
17. Celem dokonania odbioru ostatecznego odcinka sieci i komory należy przedłożyć:
 - projekt budowlany,
 - inwentaryzację geodezyjną,
 - wniosek o zawarcie umów na zaopatrzenie w wodę.

DYREKTOR ZAKŁ.

mgr inż. Damian Rymanowski

Otrzymują:

1. Adresat

2. A / a. - ZGK