

## OGŁOSZENIE O KONKURSIE

na wybór Wykonawcy do wykonania zlecenia

polegającego na czyszczeniu wymienników płytowych, pojemnościowych ,przepływowych

w obiektach :Uzdrowiska Rymanów S.A w Rymanowie Zdroju w 2017 r.

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty.
2. Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Zarządu „Uzdrowisko Rymanów” S.A .ul. Zdrojowa 48, 38 - 481 Rymanów Zdrój w terminie do dnia 12.06.2017 r. do godziny 10:00, lub przesłać na adres:  
**„Uzdrowisko Rymanów” S.A .ul. Zdrojowa 48, 38 - 481 Rymanów Zdrój**  
- w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na czyszczenie wymienników w Uzdrowisko Rymanów S.A” do dnia 12.06.2017 r. do godz. 10.00”.-nie otwierać przed wskazanym terminem.
3. Oferty, które wpłyną po terminie składania ofert zostaną zwrócone oferentom bez otwierania.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny w każdym terminie, jednak nie po rozstrzygnięciu Konkursu, i po zawiadomieniu wykonawcy, który uzyskał najwyższą ilość punktów.
5. Upoważniony do kontaktów: Smerecki Roman tel. 607-094-380 , Edward Chrząszcz tel.609-759-413

### 6. Warunki i zasady czyszczenia wymienników:

a/Wymienniki płytowe typ APV i przepływowe typ JAD 6/50 należy zdemontować i czyścić środkiem chemicznym –załącznik nr.2

we Własnym Zakładzie poza teren Uzdrowiska Rymanów S.A. Po wyczyszczenie należy wymienić wszystkie uszczelki na połączeniach kryzowych. Przed zamontowaniem Zamawiający dokona odbioru stanu technicznego wyczyszczonych wymienników i odnotuje swoje spostrzeżenie w protokole odbioru .Koszty transportu wymienników do czyszczenia i z powrotem ponosi Wykonawca robót.

b/Wymienniki i podgrzewacze pojemnościowe należy czyścić poprzez demontaż wkładów grzejnych i wymycie przy pomocy myjki ciśnieniowej na terenie Uzdrawiska Rymanów S.A. Po wyczyszczeniu należy wymienić wszystkie uszczelki na połączeniach kryzowych. Przed zamontowaniem Zamawiający dokona odbioru stanu technicznego wyczyszczonych wymienników i odnotuje swoje spostrzeżenie w protokole odbioru

c/Podgrzewacze i zasobniki należy czyścić przy pomocy myjki ciśnieniowej przez zdemontowane włązy na terenie Uzdrawiska Rymanów S.A.

Po wyczyszczeniu należy wymienić wszystkie uszczelki na połączeniach kryzowych. Przed zamontowaniem Zamawiający dokona odbioru stanu technicznego wyczyszczonych wymienników i odnotuje swoje spostrzeżenie w protokole odbioru.

7.Zamawiający dokona protokolarnego odbioru każdej partii wyczyszczonych i zamontowanych wymienników. Pozytywny protokół będzie podstawą do wystawienia faktury za wykonaną usługę.

8. Warunkiem przystąpienia do w/w robót będzie podpisana Umowa.

Załączniki:

1. Załącznik Nr 1 Wykaz wymienników ciepła do czyszczenia wraz z zaznaczonymi terminami czyszczenia.
2. Atest chemiczny.
3. Projekt Umowy

PREZES ZARZADU  
dr Inga Dęka

"UZDROWISKO RYMANÓW"  
Spółka Akcyjna  
38-481 Rymanów Zdrój ul. Zdrojowa 48  
Identyfikator 000872059  
NIP PL 6840000790