

Rymanów Zdrój, 30.01.2019 r.

OGŁOSZENIE

Zarząd „Uzdrowisko Rymanów” S.A., zaprasza do składania ofert na wykonanie projektu budowlanego – branżowego w celu wykonania przyłącza do sieci wodociągowej w istniejącej komorze betonowej.

W projekcie należy uwzględnić:

1. Miejsce przyłącza - projektowany wodociąg PE \varnothing 110x 6.6 mm.
2. Projektowany odcinek wodociągu należy wykonać z rury PE o średnicy \varnothing 90 mm. RC dwuwarstwowy SDR17.
3. W miejscu włączenia do sieci należy zaprojektować trójnik PE 90/90/90 mm oraz 2 szt. zasuw żeliwnych \varnothing 80 mm z obudową i skrzynką uliczną.
4. W istniejącej komorze betonowej zaprojektować konsolę montażową na wodomierz objętościowy DN 65 klasy C przystosowany do radiowego odczytu z wstawką montażową 9311 DN80, trójnik żeliwny kołnierzowy DN 80/50, zwężki FFR DN 80/65x 500, zasuw DN 80 mm, kołnierz gwintowany itp.
5. Materiały zastosowane do budowy przewodów wodociągowych muszą spełniać określone warunki w odpowiednich normach przedmiotowych oraz posiadać atesty zgodnie z Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 08.11.2004 r.
6. Projekt należy uzgodnić w siedzibie ZGK w Rymanowie ul. Osiedle 40.
7. Projekt wykonać w 3 egzemplarzach.

Oferty należy składać w terminie do 12.02.2019 r. w sekretariacie Uzdrowiska Rymanów S.A. ul. Zdrojowa 48, 38-481 Rymanów Zdrój lub mailowo na adres biuro@uzdrowisko-rymanow.com.pl

W razie pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 013-43-57-197.

PREZES ZARZADU
dr Jacek Olejnik

"UZDROWISKO RYMANÓW"
Spółka Akcyjna
38-481 Rymanów Zdrój ul. Zdrojowa 48
Identyfikator 000872059
NIP PL 6840000790

Kopie:
1x a/a