

Zapytanie ofertowe

Zarząd Uzdrawiska Rymanów S. A. zaprasza do złożenia oferty na opracowanie projektu budowlanego na wykonanie podłączenia studni D-2A i D-3A do Zakładu Produkcji Wód w Rymanowie-Zdroju-Desznie.

Projekt powinien obejmować:

- 1) Część instalacyjną tj. montaż pomp głębinowych z zabezpieczeniami, obudów studni wraz z niezbędną armaturą, wykonanie dwóch odcinków rurociągów o długościach ok. 360 mb i 230 mb; wraz z przejściem pod drogą, montaż niezbędnej armatury przy odbiornikach wraz z podłączeniem do zaprojektowanego zbiornika, stacji uzdatniania i instalacji ZPW. Wymagana przepustowość rurociągów to ok. 10 m³/h dla każdego z nich.
- 2) Część elektryczną tj. doprowadzenie zasilania i sterowania pomp głębinowych i zbiornika, wykonanie oświetlenia studni
- 3) Część teletechniczną obejmującą automatykę pracy pompy głębinowej wraz z pomiarami parametrów studni (poziom zwierciadła wody, rezystancja izolacji pompy, wydajność) oraz z przesyłem danych przy pomocy kabla do rozdzielni sygnalizacyjno-sterowniczej
- 4) Wykonanie ogrodzenia dla stref ochronny bezpośredniej obu studni o wymiarach 5x5 m wykonane z metalowej siatki.
- 5) Wykonanie kosztorysu na całość zadania.

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich decyzji i uzgodnień dotyczących i zakresu zadania ,

Szczegółowych informacji udzielają:

Daniek Kuśnierzak tel.660 898 891

Andrzej Uliasz tel. 013-4357197

Termin wykonania zadania: do 30.10.2019 r.

Oferty cenowe należy składać w sekretariacie „Uzdrowisko Rymanów” S.A., 38-481

Rymanów Zdrój, ul. Zdrojowa 48 lub na adres email biuro@uzdrowisko-rymanow.com.pl w terminie do 31.08.2019 r.



CZŁONEK ZARZĄDU
Wojciech Trzaska

PREZES ZARZĄDU
dr hab. inż. Elżbieta Olejnik

„UZDROWISKO RYMANÓW”
Spółka Akcyjna
38-481 Rymanów Zdrój ul. Zdrojowa 48
Identyfikator 000872059
NIP PL 6840000790