

Załącznik Nr 2 do zapytania cenowego DMC77/01/39/23 z .....

### FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa i siedziba Wykonawcy:

.....

nr telefonu.....

.....

e-mail:.....

Regon:.....

NIP: .....

**Zgodnie z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, przedstawiamy niniejszą ofertę:**

Lp.	Typ urządzenia	Lokalizacja urządzenia	Ilość urządzeń	Cena netto za plukania jednego urządzenia	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto
1	Wymiennik płytowy firmy Neck Flange , typ APV , moc 604 kW , waga 230 kg czynnik grzewczy terrtp. 95°/70° woda gospodarcza	Kotłownia „Eskulap”	1				
2	Wymiennik płytowy firmy Alfa Laval moc 1014 kW czynnik grzewczy terrtp. 135°/95° woda gospodarcza	Wymiennikow nia Kotłowni „Zimowit”	1				
3	Wymiennik płytowy firmy Alfa Laval moc 800 kW czynnik grzewczy terrtp. 135°/95° woda gospodarcza	Wymiennikow nia Kotłowni „Zimowit”	2				

4	Wymiennik płytowy firmy Alfa Laval moc 600 kW czynnik grzewczy terTp.135°/95° woda gospodarcza	Wymiennikowa Kotlewnia „Zimowit”	2				
5	Wymiennik płytowy firmy Alfa Laval moc 800 kW czynnik grzewczy terTp.135°/95° woda mineralna	Wymiennikowa Kotlewnia „Zimowit”	2				
6	Wymiennik płytowy firmy Alfa Laval moc 400 kW czynnik grzewczy terTp.135°/95° woda mineralna	Wymiennikowa Kotlewnia „Zimowit”	2				
7	Wymiennik WP 10/16 moc 118 kW, czynnik grzewczy terTp.95°/70° woda gospodarcza	Wymiennikowa Kotlewnia „Polonia”	3				
8	Wymiennik UMBO moc 118 kW, czynnik grzewczy temp.95°/70°- woda gospodarcza	Wymiennikowa Sanatorium „Anna”	2				
9	Wymiennik WP 10/16 moc 212 kW, czynnik	Wymiennikowa Sanatorium „Stas”	1				
10	Wymiennik WP 6/10 moc 316 kW, czynnik grzewczy temp.95/60° - woda gospodarcza	Kotlewnia „Eskulap”	2				

11	Wymiennik WP 6/10 moc 316 kW, czynnik grzewczy temp.95°/60° - woda mineralna	Kotłownia „Eskulap”	1				
12	Wymiennik WP 6/10 moc 316 kW, czynnik grzewczy temp.95°/60 <sup>p</sup> - bicze szkockie	Kotłownia „Eskulap”	1				
13	Zasobniki c.w o poj. 1.500 dm <sup>3</sup> - woda gospodarcza	Kotłownia „Eskulap”	2				
14	Zasobnikowy podgrzewacz „Buderus” SU 600 moc 100 kW czynnik grzewczy temp.95°/60 woda gospodarcza	Wymiennikow nia Sanatorium „Maria”	3				
15	Zasobnikowy podgrzewacz „Buderus” SU 600 moc 82 kW czynnik grzewczy temp.95°/70 woda gospodarcza	Wymiennikow nia Sanatorium „Teresa”	2				
16	Zasobnik c.w. o poj 1500 dm <sup>3</sup> , woda gospodarcza	Wymiennikow nia Sanatorium „Gołabek”	1				
17	Zasobnik c.w. o poj 1500 dm <sup>3</sup> , woda gospodarcza	Wymiennikow nia Sanatorium „Opatrność”	1				
18	Wymiennik typ JAD 6/50 czynnik grzewczy 165°/70° - instalacja c.o.	Wymiennikow nia w Zakładzie Produkcji Wód	2				
19	Wymiennik typ JAD 6/50 czynnik grzewczy 165°/70° - instalacja c.o.	Wymiennikow nia w Zakładzie Produkcji Wód	2				

20	Wymiennik WP 10/16 moc 250kW czynnik grzewczy temp. 135 ° /95 ° woda gospodarcza	Wymiennikowa Kotłownia Zimowit	7				
21	Wymiennik WP 10/16 moc 250kW czynnik grzewczy temp. 135 ° /95 ° woda mineralna	Wymiennikowa Kotłownia Zimowit	6				
22	Wymiennik WP 10/16 moc 250kW czynnik grzewczy temp. 135 ° /95 ° woda gospodarcza	Wymiennikowa Kotłownia Świeżianka	2				
23	Zasobniki c.w o poj. 1.500 dem <sup>3</sup> - woda gospodarcza i mineralna	Wymiennikowa Kotłownia „Zimowit”	4				
24	Wymiennik płytowy firmy Alfa Laval moc 90 kW czynnik grzewczy temp 95°/70° woda mineralna	Wymiennikowa Kotłownia „Zimowit”	4				

Do niniejszej Oferty załączamy:

1/ \_\_\_\_\_

2/ \_\_\_\_\_

-----  
miejsowość, data

-----  
/podpis - za Wykonawcę/

*Handwritten signature*