


## Załącznik Nr 4

Urządzenia węzłowe : skręcane płytowe wymienniki ciepła firmy Alfa Laval i Neck Flange oraz przepływowe wymienniki typ JAD 6/50, należy czyścić środkiem chemicznym **BIORUSTER B1, B2, S**. Atest na środek chemiczny do czyszczenia wymienników w załączeniu.


**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO**  
**- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**  
**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH**  
**- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**  
**ZAKŁAD HIGIENY KOMUNALNEJ**  
**DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chorążka 06-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek.chik@pzh.gov.pl

**ATEST HIGIENICZNY** HK/W/0665/01/2011  
**HYGIENIC CERTIFICATE** ORYGINAL

Wyrób / product: **Wyroby BIORUSTER: B1, B2, S**  
(dawny Biorenox: S, S-1, K)

Zawierający / containing: kwas ortofosforowy, kwas solny, kwas cytrynowy, inhibitor korozji

Przeznaczony do / destined: czyszczenia wewnętrznych powierzchni instalacji z osadów i produktów korozji wymienników ciepła, kotłów grzewczych, instalacji C.O. oraz instalacji i urządzeń przemysłowych


Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions.  
 Preparat przeznaczony do profesjonalnego stosowania.  
 Na opakowaniu należy umieścić etykietę w języku polskim, zawierającą zalecenia dotyczące środków ostrożności wg karty charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.  
 Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Wytwórca / producer: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "PRIMA" Sp. z o.o.  
 05-660 Warka  
 ul. Gosińska 46

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for  
 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "PRIMA" Sp. z o.o.  
 05-660 Warka  
 ul. Gosińska 46

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2016-09-21 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.  
 The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.  
 The certificate loses its validity after 2016-09-21 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 21 września 2011  
 The date of issue of the certificate: 21st September 2011

Kierownik  
Zakładu Higieny Komunalnej  
  
Dr Beata Kręgińska

Reprodukcja: kopowanie, fotokopowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody INZP-021 jest zabronione.  
 www.pzh.gov.pl

*Lubina*