



Uzdrowisko Rymanów S.A.

w Rymanowie-Zdroju

38-481 Rymanów-Zdrój, ul. Zdrojowa 48



Zarząd: tel. 13 435 74 01, fax 13 435 74 75; Biuro Obsługi Kuracjusza: tel. 13 435 74 61; Zakład Produkcji Wód: tel./fax 13 435 71 04; 13 435 74 28

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego znak **DI.2131.5.2023**

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zapytanie ofertowe dotyczy: wykonania instalacji przeciwołodziowej systemu rynnowego budynku Sanatoryjnego „Anna” (elewacja wschodnia) przy ul. Leśna 2 w Rymanowie-Zdroju z dnia 25.07.2023 r.

Instalacja obejmuje:

1. Rynny (część wysoka, niska i daszek nad wejściem głównym do budynku),
2. 7 szt. rur spustowych (część wysoka)
3. 3 szt. rur spustowych (część niska wraz z daszkiem)

Wykaz podstawowych materiałów dla wykonania instalacji:

1. Przewód ELSR BO 30W/M – 231 m,
2. TR 1773 – regulator programowalny – 1 szt.,
3. TC 3354 – czujnik wilgotności i temperatury 20 m – 2 szt.,
4. Poprzeczka montażowa do rur spustowych z profilu giętego o średnicy 5 mm – 11 szt.,
5. Zestaw połączeniowo – zakończeniowy do przewodów samoregulujących ELSR – 11 szt.

Uwaga: Ewentualne inne elementy, niezbędne dla potrzeb wykonania przedmiotowego zadania, należy uwzględnić w złożonej ofercie cenowej.

Ponadto Zamawiający wymaga: sporządzenia, przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia, protokołu montażu i dokumentacji powykonawczej przedmiotowego zadania.