



Uzdrowisko Rymanów S.A.  
w Rymanowie-Zdroju

Uzdrowisko  
Rymanów  
Podkarpacka stolica Dzieci

38-481 Rymanów-Zdrój, ul. Zdrojowa 48

Zarząd: tel. 13 435 74 01, fax 13 435 74 75; Biuro Obsługi Kuracjusza: tel. 13 435 74 61; Zakład Produkcji Wód: tel./fax 13 435 71 04; 13 435 74 28

Rymanów-Zdrój, 25.07.2023 r.

### Odpowiedzi na zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe znak **DI.2130.8.2023** – prowadzone pod nazwą „**Wykonanie i montaż wiat śmietnikowych przy budynkach Uzdrowiska Rymanów S.A. w Rymanowie-Zdroju**”.

W ramach prowadzonego postępowania do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

1. Czy deska kompozytowa wg. załączonego wzoru o profilu 156 mm x 21 mm z dwustronnym słojem akceptowalna przez Państwa ? Patrz załącznik. Dostępna kolorystyka to: redwood, amber, teak, antracyt i gray.
2. Czy w ramach obowiązków wykonawcy jest sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu pełnego projektu konstrukcyjnego i wykonawczego wraz z obliczeniami przekrojów, statyki itp. dostarczanych altan oraz projektu konstrukcyjnego mocowania konstrukcji do podłoża?
3. Czy Zamawiający we własnym zakresie dokonuje procedury zgłoszenia zamiaru wykonania zadania jakim jest dostawa i montaż altan śmietnikowych wraz z przygotowaniem PZT dla każdej z lokalizacji, bez udziału wyłonionego wykonawcy zadania?
4. Jakie uprawnienia wymagane przez Państwa do sporządzenia protokołu montażu i dokumentacji powykonawczej?

ad. 1. Zgodnie z OPZ – deska kompozytowa komorowa, a nie lita. Dodatkowo, Zamawiający oczekuje montażu elementów poszycia w dystansie (z odstępami 10 – 20 mm).

ad. 2 i 4. Dokumentacja powykonawcza: w ramach obowiązków Wykonawcy jest sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia, (uprawnienia w specjalności konstrukcyjno – budowlanej), protokołu montażu wiaty śmietnikowej ze szczegółem konstrukcyjnym mocowania wiaty do podłoża, oraz dokumentacji na użyte materiały (karty techn., atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności).

Ad. 3. Zamawiający we własnym zakresie dokonuje procedury zgłoszenia, wraz z przygotowaniem PZT dla poszczególnych wiat.

Otrzymują: „UZDROWISKO RYMANÓW”  
Spółka Akcyjna  
1 x wg rozdziału 21-48-1-13 Rymanów Zdrój ul. Zdrojowa 48  
1 x aa Identyfikator 000872059  
NIP PL 6840000790

WICEPREZES ZARZĄDU

*Wojciech Trzaska*

PREZES ZARZĄDU  
Uzdrowisko Rymanów S.A.

*mgr inż. Małgorzata Szeliga, MBA*