



Uzdrowisko Rymanów S.A.
ul. Zdrojowa 48, 38-481 Rymanów-Zdrój

Zarząd: tel. 13 435 74 01 ☎ fax 13 435 74 75
Biuro Obsługi Kuracjusza: tel. 13 435 74 61
Zakład Produkcji Wód: tel. ☎ fax 13 435 71 04 ☎ 13 435 74 28



Rymanów-Zdrój, dnia 23.04.2025 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczący zadania pn. „Wykonanie prób ciśnienia na wymiennikach pojemnościowych w wymiennikowi w budynku Zimowit w Rymanowie-Zdroju.

ZAKRES PRAC:

1. Spuszczenie wody z wymiennika.
2. Demontaż podejść dopływowych i odpływowych zbiornika.
3. Oczyszczenie króćców.
4. Zamontowanie zaślepień z uszczelkami.
5. Wykonanie próby ciśnienia z manometrem.
6. Zdemontowanie zaślepień.
7. Połączenie zbiorników z instalacją.
8. Napełnienie układu.

Przedmiocie zlecenia podlega 13 wymienników typu WPN 6/10 pracujących w poniższych układach:

Obieg basenu:

Wymiennik Nr 1
Wymiennik Nr 2
Wymiennik Nr 3

Obieg wanien:

Wymiennik Nr 1
Wymiennik Nr 2
Wymiennik Nr 3





Uzdrowisko Rymanów S.A.
ul. Zdrojowa 48, 38-481 Rymanów-Zdrój

Zarząd: tel. 13 435 74 01 ☎ fax 13 435 74 75
Biuro Obsługi Kuracjusza: tel. 13 435 74 61
Zakład Produkcji Wód: tel ☎ fax 13 435 71 04 ☎ 13 435 74 28



Obieg w. gospodarczej:

Wymiennik Nr 1

Wymiennik Nr 2

Wymiennik Nr 3

Obieg w. ciepłej:

Wymiennik Nr 1

Wymiennik Nr 2

Wymiennik Nr 3

Wymiennik Nr 4

Prace będą wykonywane w w okresie od podpisania do do 15.07.2025 r. Zamawiający będzie informował Wykonawcę z dwudniowym wyprzedzeniem o terminie prób. Uzdrowisko Rymanów S.A. zakłada wykonanie maksymalnie dwóch jednocześnie dla dwóch osobnych wymienników dla poszczególnych układów technologicznych dziennie.

Po stronie są wszelkie materiały oraz manometr, które będą potrzebne do wykonania ww. prac. Co co formy i zakresu próby o wszystkim decyduje inspektor UDT, który będzie na nich uczestniczył.

