



Uzdrowisko Rymanów S.A.
ul. Zdrojowa 48, 38-481 Rymanów-Zdrój

Zarząd: tel. 13 435 74 01 ☎ fax 13 435 74 75
Biuro Obsługi Kuracjusza: tel. 13 435 74 61
Zakład Produkcji Wód: tel ☎ fax 13 435 71 04 ☎ 13 435 74 28



Rymanów-Zdrój, dnia 23.04.2025 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczący zadania pn. „**Przygotowane kotłów Vitomax 200 wraz z ekonomizerami do wykonania prób ciśnienia oraz rewizji wewnętrznych w kotłowni obsługującej budynek Zimowit w Rymanowie-Zdroju**”.

ZAKRES PRAC:

1. Spuszczenie wody z urządzeń.
2. Demontaż podejść dopływowych i odpływowych.
3. Demontaż otworów rewizyjnych.
4. Oczyszczenie środka kotła myjką ciśnieniową.
5. Zamontowanie zaślepień.
6. Wykonanie próby ciśnienia z manometrem.
7. Wymiana 3 sztuk uszczelek na kotłach gazowych w miejscach wskazanych przez inspektora.
8. Zdemontowanie zaślepień.
9. Połączenie urządzeń z instalacją.
10. Napełnienie układu.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie ww. prac na trzech zestawach składających się kotła typ Vitomax 200-HW oraz ekonomizera ECO SPI-U.

Prace będą wykonywane w w okresie od podpisania umowy a 13.06.2025r. Zamawiający będzie informował Wykonawcę z kilkudniowym wyprzedzeniem o terminie ww. prac. Uzdrowisko Rymanów S.A. zakłada wykonanie przedmiotowych robót na każdym kotle z osobna w wyznaczonym terminie. Po stronie Wykonawcy są wszelkie materiały oraz manometr, które będą potrzebne do wykonania ww. prac. Co co formy i zakresu próby o wszystkim decyduje inspektor UDT, który będzie przy nich uczestniczył.

