



**Uzdrowisko Rymanów S.A.**  
ul. Zdrojowa 48, 38-481 Rymanów-Zdrój

Zarząd: tel. 13 435 74 01 ☎ fax 13 435 74 75  
Biuro Obsługi Kuracjusza: tel. 13 435 74 61  
Zakład Produkcji Wód: tel. ☎ fax 13 435 71 04 ☎ 13 435 74 28



Rymanów-Zdrój, dnia 05.03.2025 r.

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczący zadania pn. „Wymiana zasobnika ciepłej wody o pojemności 1000 litrów oraz przeciekającej instalacji ocynowanej z izolacją w pomieszczeniu kotłowni budynku Polonii w Rymanowie-Zdroju.”

### ZAKRES PRAC:

1. Spuszczenie wody z instalacji.
2. Demontaż istniejącej izolacji.
3. Demontaż całego rurarzu z o cynku w pomieszczeniu kotłowni.
4. Wykonanie całego nowego orurowania z PP w pomieszczeniu kotłowni jak poniżej :
  - Zasilanie CW na budynek ocynk 2 cale. PP(75mm)
  - Zasilanie ZW na budynek ocynk 2 cale. PP(75mm)
  - Cyrkulacja CW na budynek ocynk 1 1/2 cala. PP(63mm)
  - Magistrala wyjściowa z wymienników CW ocynk 2 cale PP(75mm), do wymienników redukcja na 1 1/4 cala PP(50mm).
  - Magistrala ZW zasilająca wymienniki ocynk 2 cale PP(75mm), do wymienników redukcja na 1 1/4 cala PP(50mm).
  - Magistrala cyrkulacyjna CW ocynk 1 1/2 cala PP(63mm), do wymienników redukcja na 1 cal PP(40mm).
  - Zasilanie kranu (tylko ZW) i zmiękczacza ocynk 1 cal PP(40mm).
5. Demontaż istniejącego zasobnika.
6. Montaż nowego zasobnika o poj. 1000 litrów – typ SEM-1-1000.
7. Podłączenie do instalacji.
8. Izolacja wszystkich rurociągów otulinami z wełny mineralną grubości 30 mm w płaszczu z folii aluminiowej.
9. Płukanie instalacji.
10. Próba szczelności
11. Uruchomienie układu.
12. Uchwyty do rur przewodowych.
13. Podłączenia i podejścia gwintowane.
14. Wywóz i utylizacja zdemontowanych elementów instalacyjnych.






**Uzdrowisko Rymanów S.A.**  
ul. Zdrojowa 48, 38-481 Rymanów-Zdrój

Zarząd: tel. 13 435 74 01 ☎ fax 13 435 74 75  
Biuro Obsługi Kuracjusza: tel. 13 435 74 61  
Zakład Produkcji Wód: tel ☎ fax 13 435 71 04 ☎ 13 435 74 28



#### Dane zasobnika.



#### Dane rur.

System rur PP-R Stabi Glass SDR6 SDR6 PN 20

- rury do zimnej i ciepłej wody użytkowej,
- odporność do 90 stopni czynnika.

**Z UWAGI NA TO, ŻE PRZEDMIOTOWE PRACE SĄ DO WYKONANIA NA CZYNNYM OBIEKCIE, ROBOTY TE NALEŻY WYKONYWAĆ OD GODZINY 19<sup>15</sup> DO 3<sup>00</sup> W DNI ROBOCZE. PO WYKONANYCH PRACACH W DANYM DNIU INSTALACJA MUSI BYĆ POŁĄCZONA I NAPEŁNIONA GOTOWA DO DZIAŁANIA.**

**REALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO 40 DNI OD PODPISANIA UMOWY.**

**ZAMAWIAJĄCY ZALECA WIZJĘ LOKALNĄ NA OBIEKCIE.**

**PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT, WYKONAWCA USTALI Z ZAMAWIAJĄCYM HARMONOGRAM ROBÓT.**





# Uzdrowisko Rymanów S.A.

ul. Zdrojowa 48, 38-481 Rymanów-Zdrój



Zarząd: tel. 13 435 74 01 ☎ fax 13 435 74 75  
Biuro Obsługi Kuracjusza: tel. 13 435 74 61  
Zakład Produkcji Wód: tel ☎ fax 13 435 71 04 ☎ 13 435 74 28

