



Uzdrowisko Rymanów S.A.
ul. Zdrojowa 48, 38-481 Rymanów-Zdrój



Zarząd: ☎ 13 43 57 401

Biuro Obsługi Kuracjusza: ☎ 13 43 57 461

Zakład Produkcji Wód: ☎ 13 43 57 428 ☎ 13 43 57 477

Rymanów-Zdrój, dnia 01.06.2026 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczący zadania pn. **„Remont oświetlenia ulicznego na terenie Uzdrowisko Rymanów S.A. w Rymanowie-Zdroju”.**

ZAKRES PRAC:

1. Tyczenie trasy z lokalizacją istniejącego kabla przez uprawnionego geodetę.
2. Wykopy i zasyпка, otworzenie terenu.
3. Demontaż istniejącego kabla w ziemi, w słupie oświetleniowym, demontaż istniejących opraw (24 szt.) , demontaż bezpieczników z złączami, wywóz i utylizacja materiału z demontażu.
4. Ułożenie rury osłonowej DVK 75 około 170 m.
5. Ułożenie nowego kabla Yakxs 4x35 mm² około 170 m.
6. Ułożenie montaż kabla YDY 2x1,5 mm² około 24m.
7. Montaż złączki IZK oraz bezpiecznika WTS-2A – 6 kpl
8. Montaż bednarki 25x4 mm Fe-Zn około 170 m.
9. Montaż opraw oświetleniowych – czarna LED 3500K – 6 kpl
10. Połączenie okablowania z istniejącą siecią.
11. Ułożenie taśmy znacznikowej około 170 m.
12. Cięcie demontaż i odtworzenie asfaltu.
13. Pomiar elektryczne powykonawcze.
14. Dokumentacja powykonawcza z pomiarami.

Wycenę należy przygotować w oparciu o przedmiar robót będącym załącznikiem nr 4. Przed przystąpieniem prac należy uzyskać akceptację przedstawiciela Zamawiającego. Prace budowlane będą prowadzone pod nadzorem inspektora nadzoru.





Uzdrowisko Rymanów S.A.
ul. Zdrojowa 48, 38-481 Rymanów-Zdrój



Zarząd: ☎ 13 43 57 401

Biuro Obsługi Kuracjusza: ☎ 13 43 57 461

Zakład Produkcji Wód: ☎ 13 43 57 428 ☎ 13 43 57 477

