



**Uzdrowisko Rymanów S.A.**  
ul. Zdrojowa 48, 38-481 Rymanów-Zdrój

Zarząd: ☎ 13 43 57 401

Biuro Obsługi Kuracjusza: ☎ 13 43 57 461

Zakład Produkcji Wód: ☎ 13 43 57 428 ☎ 13 43 57 477



Rymanów-Zdrój, 15.07.2026 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy zapytania cenowego na wykonanie zadania pt. „**Dostawa, montaż oraz uruchomienie układów kompensacji aktywnej mocy biernej (SVG) w 8 lokalizacjach Spółki Uzdrowisko Rymanów S.A.**” znak sprawy **DI.2131.03.26**

**Do siedziby Zamawiającego wpłynęło pytanie następującej treści.**

W związku z ogłoszonym zapytaniem cenowym, przekazuje pytania.

1. Bardzo proszę o zmianę zapisu w OPZ dotyczącego skuteczności kompensacji na np. wymagana skuteczność kompensacji na poziomie 90-95 %.

Państwo dobrali moc urządzeń więc rozumiem, że doборы zostały dobrane prawidłowo ale zapis o całkowitym zniwelowaniu kosztów w tym przypadku jest zbyt rygorystyczny i przerzuca na wykonawcę ewentualne błędne doборы. Jednocześnie doборы i skuteczność kompensacji będzie przy zachowaniu aktualnego poboru energii.

Co w sytuacji, gdy zwiększą państwo pobór energii dokładając kolejne odbiorniki ( np klimatyzacja , wentylacja , oświetlenie itd ) - jak wówczas rozumieć zapis o całkowitym wyeliminowaniu kosztów z tytułu energii biernej ( koszty mogą być poniesione bo doszły nowe odbiorniki a dobrany kompensator będzie zbyt małej mocy )

**W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy dotyczące zmiany zapisów w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ), Zamawiający wyjaśnia, co następuje:**

1. Zamawiający **NIE WYRAŻA ZGODY** na zmianę zapisu dotyczącego skuteczności kompensacji na poziom 90–95%. Urządzenia klasy SVG (Statyczny Generator Synchroniczny) charakteryzują się dynamiczną, płynną kompensacją w czasie rzeczywistym i przy prawidłowym doborze oraz konfiguracji bezproblemowo utrzymują zadany parametr  $\text{tg}\phi$  w granicach normy określonej przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD). Zgoda na obniżenie skuteczności do poziomu 90% mogłaby skutkować dalszym naliczaniem opłat karnych na fakturach dystrybucyjnych, co stoi w sprzeczności z głównym celem inwestycji.

2. Zamawiający **PRZYJMUJE** argumentację Wykonawcy w zakresie ryzyka związanego z ewentualną przyszłą rozbudową infrastruktury elektrycznej obiektów (np. montaż nowej klimatyzacji, wentylacji).

W związku z powyższym Zamawiający doprecyzowuje zapisy Rozdziału 5 pkt 1 OPZ, nadając mu następujące brzmienie:





**Uzdrowisko Rymanów S.A.**  
ul. Zdrojowa 48, 38-481 Rymanów-Zdrój

Zarząd: ☎ 13 43 57 401

Biuro Obsługi Kuracjusza: ☎ 13 43 57 461

Zakład Produkcji Wód: ☎ 13 43 57 428 ☎ 13 43 57 477



„Wykonawca gwarantuje, że przy zachowaniu profilu poboru energii elektrycznej oraz struktury odbiorników istniejących w obiektach na dzień składania ofert (lub udostępnienia danych pomiarowych), po uruchomieniu systemów SVG współczynnik mocy  $\text{tg}\phi$  w każdym z obiektów będzie stale utrzymywany w przedziale zgodnym z wymogami Operatora (brak opłat za energię bierną indukcyjną), a pobór energii biernej pojemnościowej zostanie całkowicie wyeliminowany. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niedokompensowanie sieci w sytuacji, gdy Zamawiający w okresie gwarancji dokona rozbudowy instalacji o nowe odbiorniki energii, których moc i charakterystyka przekroczą znamionowe zdolności kompensacyjne dobranych i zainstalowanych urządzeń SVG.”

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający przypomina o rekomendacji przeprowadzenia wizji lokalnej (Rozdział 4 OPZ), podczas której Wykonawca ma możliwość zweryfikowania stanu faktycznego instalacji oraz potwierdzenia poprawności doboru mocy urządzeń dla obecnego stanu obiektów.

VICEPREZES ZARZĄDU

Wojciech Trzaska

PREZES ZARZĄDU

Uzdrowisko Rymanów S.A.

dr inż. Małgorzata Szeliga

„UZDROWISKO RYMANÓW”

Spółka Akcyjna

38-481 Rymanów Zdrój ul. Zdrojowa 48

Identyfikator 000872059

NIP PL 6840000790

Otrzymują:

1 x wg rozdzielnika.

1 x strona internetowa: w [ww. uzdrowisko-rymanow.com.pl/uzdrowisko/ogloszenia/](http://ww.uzdrowisko-rymanow.com.pl/uzdrowisko/ogloszenia/)

1 x Aa.

CELESTYNKA  
Wody i napoje

RYMANÓW  
Zdrój

RYMANÓW  
Zdrój

Uzdrowisko  
Rymanów

CELESTIN

e-mail: [biuro@uzdrowisko-rymanow.com.pl](mailto:biuro@uzdrowisko-rymanow.com.pl) ■ [www.uzdrowisko-rymanow.com.pl](http://www.uzdrowisko-rymanow.com.pl) ■ REGON 000872059 ■ NIP PL 6840000790

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000098424

Kapitał zakładowy 51 464 000 zł opłacony w całości

KIEROWNIK ds. INWESTYCJI  
KIEROWNIK  
GRUPY ENERGETYCZNEJ  
„Uzdrowisko Rymanów” S.A.  
mgr inż. Łukasz Paja