URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO
Jednostka inspekcyjna akredytowana przez PCA, NR AK 001
Raport po wykonaniu czynności dozoru technicznego
Oddział terenowy w Lublinie

Rodzaj czynności: **badanie okresowe**	Wynik: **pozytywny**	Data wykonania: **25.06.2026**

Eksploatujący: **3710003**
UZDROWISKO RYMANÓW SPÓŁKA AKCYJNA
ZDROJOWA 48
38-481 RYMANÓW-ZDRÓJ

Urządzenie: **DŹWIG**
(rodzaj, typ): **SGA1**

Wytwórca: **KDO WARSZAWA**

Numer fabr./rok budowy: **419733/1988**
Numer technologiczny: **Polonia**
Numer ewidencyjny: **3122000616**

Miejsce wykonania czynności:
RYMANÓW-ZDRÓJ ANNY I JANA POTOCKICH 1
Wykonał inspektor:
ZBIGNIEW BARLIK

Termin następnego badania:
czerwiec 2027

Dokumenty odniesienia: Ustawa z 21.12.2000 (Dz. U. z 2024 r. poz. 1194);rozp. Min. Przedsiębiorczości i Technologii z dn. 30.10.2018 r. w sprawie warunków technicznych DT w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji UTB

Uwagi: Przypomina się o konieczności rejestrowania przebiegu eksploatacji UTB oraz monitorowania stopnia wykorzystania resursu urządzenia.

Konserwujący: Jerzy Kuczwar - K/30/27430/23
Obsługujący: nie dotyczy - Nie dotyczy

L.p.	Treść Uwagi	Wartość
1	Czy nieobecność konserwującego jest uzasadniona?	
2	Czy nieobecność obsługującego jest uzasadniona?	
3	Sprawdzenie kompletności i prawidłowości dokumentacji (instrukcja eksploatacji, dziennik konserwacji, itd.)	Pozytywny
4	Sprawdzenie protokołów pomiarów elektrycznych	Pozytywny
5	Przeprowadzenie identyfikacji urządzenia i jego elementów, sprawdzenie zgodności wykonania, wyposażenia i oznakowania	Pozytywny
6	Sprawdzenie zgodności wykonania, wyposażenia i oznakowania	Pozytywny
7	Sprawdzenie stanu technicznego konstrukcji nośnej	Pozytywny
8	Sprawdzenie stanu technicznego cięgien, ich zamocowania i zawieszenia	Pozytywny
9	Sprawdzenie stanu technicznego wyposażenia mechanicznego	Pozytywny
10	Sprawdzenie stanu technicznego wyposażenia elektrycznego	Pozytywny
11	Sprawdzenie stanu technicznego wyposażenia hydraulicznego	Nie dotyczy
12	Próba działania ograniczników ruchów roboczych jazdy kabiny (łączników końcowych, krańcowych), łączników STOP	Pozytywny
13	Próba działania zespołu napędowego	Pozytywny
14	Próba zrównoważenia układu	Nie dotyczy
15	Próba skuteczności sprzężenia ciernego pomiędzy linami a kołem ciernym	Pozytywny
16	Próba działania hamulców	Pozytywny
17	Próba działania układu korekcji góra - dół	Nie dotyczy
18	Pomiar ciśnienia statycznego. Próba ciśnieniowa. Próba działania zaworu ograniczającego ciśnienie	Nie dotyczy

	URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO **Jednostka inspekcyjna akredytowana przez PCA, NR AK 001** **Raport po wykonaniu czynności dozoru technicznego** **Oddział terenowy w Lublinie**	Strona 2/3

19	Próba ogranicznika czasu pracy silnika zespołu napędowego	Nie dotyczy
20	Próba awaryjnego opuszczania kabiny i sygnalizacji strefy odryglowania	Nie dotyczy
21	Próba działania zaworu zabezpieczającego przed skutkami pęknięcia przewodu hydraulicznego, itd.	Nie dotyczy
22	Próba działania ogranicznika prędkości.	Pozytywny
23	Próba działania aparatu chwytnego. Próba urządzenia zabezpieczającego przed nadmierną prędkością kabiny jadącej w kierunku góra	Pozytywny
24	Próba działania urządzeń i układów sterowniczych w kabinie, na kabinie, pod kabiną	Pozytywny
25	Próba działania urządzenia zdalnego alarmowania, awaryjnego zasilania oświetlenia kabiny	Nie dotyczy
26	Próba działania urządzeń i układów sterowniczych na przystankach	Pozytywny
27	Próba działania zamków bezpieczeństwa lub barier	Pozytywny
28	Próba działania UCM	Nie dotyczy
29	Próba działania zderzaków	Pozytywny
30	Próba statyczna	Nie dotyczy
31	Próba dynamiczna	Nie dotyczy
32	Próba działania ogranicznika udźwigu	Pozytywny
33	Inne próby – opisane w protokole	Nie dotyczy
34	Czy użyto wyposażenia kontrolno - pomiarowego?	Tak
35	Czy podczas badania uzgodniono naprawę urządzenia?	Nie
36	Czy zlecono badanie specjalne?	Nie

Parametry urządzenia 3122000616

L.p.	Opis	Wartość
1	ilość przystanków [ilość przyst.]	4
2	udźwig [kg]	1000
3	element przekazywania ruchu	linowy
4	sterowanie	zbiorcze
5	rodzaj napędu	elektryczny dwubiegowy
6	prędkość nominalna [m/s]	1.00
7	wysokość podnoszenia [m]	10
8	wykonanie	zwykłe
9	usytuowanie maszynowni	górne
10	rodzaj wciągarki	cierna
11	rodzaj drzwi przystankowych	automatyczne
12	typ wciągarki	R-5
13	typ zamka bezpieczeństwa drzwi przystankowych	K-2511
14	zastosowanie	ogólnego przeznaczenia

	URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO **Jednostka inspekcyjna akredytowana przez PCA, NR AK 001** **Raport po wykonaniu czynności dozoru technicznego** **Oddział terenowy w Lublinie**	Strona 3/3