

	<p style="text-align: center;">URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO</p> <p style="text-align: center;">Jednostka inspekcyjna akredytowana przez PCA, NR AK 001</p> <p style="text-align: center;">Raport po wykonaniu czynności dozoru technicznego</p> <p style="text-align: center;">Oddział terenowy w Lublinie</p>	<p style="text-align: center;">Strona 1/2</p>
---	---	---

Rodzaj czynności: badanie okresowe		Wynik: pozytywny	Data wykonania: 24.10.2025
Eksploatujący: 3710003 UZDROWISKO RYMANÓW SPÓŁKA AKCYJNA ZDROJOWA 48 38-481 RYMANÓW-ZDRÓJ		Urządzenie: DŻWIG (rodzaj, typ): - Wytwórca: LIFT SERVICE Numer fabr./rok budowy: H96-033/1996 Numer technologiczny: - Numer ewidencyjny: 3122000828	
Miejsce wykonania czynności: RYMANÓW-ZDRÓJ PARKOWA 5 Wykonał inspektor: ZBIGNIEW BARLIK			
Termin następnego badania: październik 2026			
Dokumenty odniesienia: Ustawa z 21.12.2000 (Dz. U. z 2024 r. poz. 1194);rozp. Min. Przedsiębiorczości i Technologii z dn. 30.10.2018 r. w sprawie warunków technicznych DT w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji UTB			
Uwagi: Przypomina się o konieczności rejestrowania przebiegu eksploatacji UTB oraz monitorowania stopnia wykorzystania ресурсu urządzenia.			
Konserwujący: Mariusz Kuczwar - K/30/36598/23 Obsługujący: nie dotyczy - Nie dotyczy			
L.p.	Treść Uwagi	Wartość	
1	Czy nieobecność konserwującego jest uzasadniona?		
2	Czy nieobecność obsługującego jest uzasadniona?		
3	Sprawdzenie kompletności i prawidłowości dokumentacji (instrukcja eksploatacji, dziennik konserwacji, itd.)	Pozytywny	
4	Sprawdzenie protokołów pomiarów elektrycznych	Pozytywny	
5	Przeprowadzenie identyfikacji urządzenia i jego elementów, sprawdzenie zgodności wykonania, wyposażenia i oznakowania	Pozytywny	
6	Sprawdzenie zgodności wykonania, wyposażenia i oznakowania	Pozytywny	
7	Sprawdzenie stanu technicznego konstrukcji nośnej	Pozytywny	
8	Sprawdzenie stanu technicznego cięgien, ich zamocowania i zawieszenia	Pozytywny	
9	Sprawdzenie stanu technicznego wyposażenia mechanicznego	Pozytywny	
10	Sprawdzenie stanu technicznego wyposażenia elektrycznego	Pozytywny	
11	Sprawdzenie stanu technicznego wyposażenia hydraulicznego	Pozytywny	
12	Próba działania ograniczników ruchów roboczych jazdy kabiny (łączników końcowych, krańcowych), łączników STOP	Pozytywny	
13	Próba działania zespołu napędowego	Pozytywny	
14	Próba zrównoważenia układu	Nie dotyczy	
15	Próba skuteczności sprzężenia ciernego pomiędzy linami a kołem ciernym	Nie dotyczy	
16	Próba działania hamulców	Nie dotyczy	
17	Próba działania układu korekcji góra - dół	Pozytywny	
18	Pomiar ciśnienia statycznego. Próba ciśnieniowa. Próba działania zaworu ograniczającego ciśnienie	Pozytywny	

	<p style="text-align: center;">URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO</p> <p style="text-align: center;">Jednostka inspekcyjna akredytowana przez PCA, NR AK 001</p> <p style="text-align: center;">Raport po wykonaniu czynności dozoru technicznego</p> <p style="text-align: center;">Oddział terenowy w Lublinie</p>	<p style="text-align: center;">Strona 2/2</p>
---	---	---

19	Próba ogranicznika czasu pracy silnika zespołu napędowego	Pozytywny
20	Próba awaryjnego opuszczania kabiny i sygnalizacji strefy odryglowania	Pozytywny
21	Próba działania zaworu zabezpieczającego przed skutkami pęknięcia przewodu hydraulicznego, itd.	Pozytywny
22	Próba działania ogranicznika prędkości.	Nie dotyczy
23	Próba działania aparatu chwytneho. Próba urządzenia zabezpieczającego przed nadmierną prędkością kabiny jadącej w kierunku góra	Pozytywny
24	Próba działania urządzeń i układów sterowniczych w kabinie, na kabinie, pod kabiną	Pozytywny
25	Próba działania urządzenia zdalnego alarmowania, awaryjnego zasilania oświetlenia kabiny	Pozytywny
26	Próba działania urządzeń i układów sterowniczych na przystankach	Pozytywny
27	Próba działania zamków bezpieczeństwa lub barier	Pozytywny
28	Próba działania UCM	Nie dotyczy
29	Próba działania zderzaków	Pozytywny
30	Próba statyczna	Nie dotyczy
31	Próba dynamiczna	Nie dotyczy
32	Próba działania ogranicznika udźwigu	Pozytywny
33	Inne próby – opisane w protokole	Nie dotyczy
34	Czy użyto wyposażenia kontrolno - pomiarowego?	Tak
35	Czy podczas badania uzgodniono naprawę urządzenia?	Nie
36	Czy zlecono badanie specjalne?	Nie

Parametry urządzenia 3122000828

L.p.	Opis	Wartość
1	ilość przystanków [ilość przyst.]	4
2	udźwig [kg]	630
3	element przekazywania ruchu	hydrauliczny
4	sterowanie	zbiorcze
5	rodzaj napędu	hydrauliczny
6	prędkość nominalna [m/s]	0.63
7	wysokość podnoszenia [m]	12
8	wykonanie	zwykle
9	usytuowanie maszynowni	boczne
10	rodzaj wciągarki	inna
11	rodzaj drzwi przystankowych	automatyczne
12	zastosowanie	ogólnego przeznaczenia