

	<p style="text-align: center;">URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO</p> <p style="text-align: center;">Jednostka inspekcyjna akredytowana przez PCA, NR AK 001</p> <p style="text-align: center;">Raport po wykonaniu czynności dozoru technicznego</p> <p style="text-align: center;">Oddział terenowy w Lublinie</p>	<p style="text-align: center;">Strona 1/2</p>
---	---	---

Rodzaj czynności: badanie okresowe		Wynik: pozytywny	Data wykonania: 22.09.2023
Eksploatujący: 3710003 UZDROWISKO RYMANÓW SPÓŁKA AKCYJNA ZDROJOWA 48 38-481 RYMANÓW-ZDRÓJ		Urządzenie: DŹWIG (rodzaj, typ): BKG-100 Wytwórca: BKG PADERBORN Numer fabr./rok budowy: 57919/1999 Numer technologiczny: - Numer ewidencyjny: 3122000997	
Miejsce wykonania czynności: RYMANÓW-ZDRÓJ PARKOWA 5 Wykonał inspektor: ZBIGNIEW BARLIK			
Termin następnego badania: wrzesień 2026			
Dokumenty odniesienia: Ustawa z 21.12.2000 (Dz. U. z 2023 r. poz. 1622);rozp. Min. Przedsiębiorczości i Technologii z dn. 30.10.2018 r. w sprawie warunków technicznych DT w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji UTB			
Uwagi: Przypomina się o konieczności rejestrowania przebiegu eksploatacji UTB oraz monitorowania stopnia wykorzystania ресурсu urządzenia.			
Konserwujący: Mariusz Kuczwar - K/27/00059/12 Obsługujący: nd. - Nie dotyczy			
L. p.	Treść Uwagi	Wartość	
1	Czy nieobecność konserwującego jest uzasadniona?		
2	Czy nieobecność obsługującego jest uzasadniona?		
3	Sprawdzenie kompletności i prawidłowości dokumentacji (instrukcja eksploatacji, dziennik konserwacji, itd.)	Pozytywny	
4	Sprawdzenie protokołów pomiarów elektrycznych	Pozytywny	
5	Sprawdzenie zgodności wykonania, wyposażenia i oznakowania	Pozytywny	
6	Sprawdzenie stanu technicznego konstrukcji nośnej	Pozytywny	
7	Sprawdzenie stanu technicznego cięgien, ich zamocowania i zawieszenia	Pozytywny	
8	Sprawdzenie stanu technicznego wyposażenia mechanicznego	Pozytywny	
9	Sprawdzenie stanu technicznego wyposażenia elektrycznego	Pozytywny	
10	Sprawdzenie stanu technicznego wyposażenia hydraulicznego	Nie dotyczy	
11	Próba działania ograniczników ruchów roboczych jazdy kabiny (łączników końcowych, krańcowych), łączników STOP	Pozytywny	
12	Próba działania zespołu napędowego	Pozytywny	
13	Próba zrównoważenia układu	Nie dotyczy	
14	Próba skuteczności sprzężenia ciernego pomiędzy linami a kołem ciernym	Pozytywny	
15	Próba działania hamulców	Pozytywny	
16	Próba działania układu korekcji góra - dół	Nie dotyczy	
17	Pomiar ciśnienia statycznego. Próba ciśnieniowa. Próba działania zaworu ograniczającego ciśnienie	Nie dotyczy	

		URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO Jednostka inspekcyjna akredytowana przez PCA, NR AK 001 Raport po wykonaniu czynności dozoru technicznego Oddział terenowy w Lublinie		Strona 2/2
18	Próba ogranicznika czasu pracy silnika zespołu napędowego		Pozytywny	
19	Próba awaryjnego opuszczania kabiny i sygnalizacji strefy odryglowania		Pozytywny	
20	Próba działania zaworu zabezpieczającego przed skutkami pęknięcia przewodu hydraulicznego, itd.		Nie dotyczy	
21	Próba działania ogranicznika prędkości.		Nie dotyczy	
22	Próba działania aparatu chwytowego. Próba urządzenia zabezpieczającego przed nadmierną prędkością kabiny jadącej w kierunku góra		Nie dotyczy	
23	Próba działania urządzeń i układów sterowniczych w kabinie, na kabinie, pod kabiną		Nie dotyczy	
24	Próba działania urządzenia zdalnego alarmowania, awaryjnego zasilania oświetlenia kabiny		Nie dotyczy	
25	Próba działania urządzeń i układów sterowniczych na przystankach		Pozytywny	
26	Próba działania zamków bezpieczeństwa lub barier		Pozytywny	
27	Próba działania UCM		Nie dotyczy	
28	Próba działania zderzaków		Pozytywny	
29	Próba statyczna		Nie dotyczy	
30	Próba dynamiczna		Nie dotyczy	
31	Próba działania ogranicznika udźwigu		Nie dotyczy	
32	Inne próby – opisane w protokole		Nie dotyczy	
33	Czy użyto wyposażenia kontrolno - pomiarowego?		Tak	
34	Czy podczas badania uzgodniono naprawę urządzenia?		Nie	

Parametry urządzenia 3122000997

L.p.	Opis	Wartość
1	ilość przystanków [ilość przyst.]	2
2	udźwig [kg]	100
3	element przekazywania ruchu	linowy
4	sterowanie	zewnętrzne
5	rodzaj napędu	elektryczny
6	prędkość nominalna [m/s]	0.45
7	wysokość podnoszenia [m]	4
8	wykonanie	zwykle
9	usytuowanie maszynowni	górne
10	rodzaj wciągarki	cierna
11	rodzaj drzwi przystankowych	ręczne
12	zastosowanie	ogólnego przeznaczenia