



Uzdrowisko Rymanów S.A.
ul. Zdrojowa 48, 38-481 Rymanów-Zdrój

Zarząd: ☎ 13 43 57 401

Biuro Obsługi Kuracjusza: ☎ 13 43 57 461

Zakład Produkcji Wód: ☎ 13 43 57 428 ☎ 13 43 57 477



RBO-03/01/26

Rymanów-Zdrój 02.10.2026 r.

Do wszystkich Wykonawców

Zapytanie cenowe **znak RBO-03/2026**, prowadzone pod nazwą „Rozbudowa systemu zdalnego sterowania i sygnalizacji infrastruktury wodociągowej”.

Do siedziby Zamawiającego wpłynęły pytania następującej treści.

Witam

Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania do postępowania „Rozbudowa systemu zdalnego sterowania i sygnalizacji infrastruktury wodociągowej”:

1. W jakim wykonaniu są zbiorniki otwarte czy ciśnieniowe ?
2. Czy sterowanie szafy sterownicze studni na przy studni czy w jakimś wspólnym budynku ?
3. Transmisja danych czy to światłowód czy jakaś skrętka ?
4. Czy zamawiający oczekuje aby dostarczone sterowniki posiadały wbudowany wyświetlacz HMI ?
5. Czy Zamawiający oczekuje zabezpieczenia transmisji danych w ramach prywatnego APN ?
6. Czy system/aplikacja monitorująca zamawiającego posiada API umożliwiające integrację z dowolnymi urządzeniami monitoringu?

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi.

Odpowiedź nr 1

1. Otwarte
2. Są przy każdej studni
3. Ze studni poprowadzony jest kabel telekomunikacyjny sterowniczy 12x2,5 mm²
4. Nie
5. Nie
6. Tak

Niniejsze pismo jest wiążące dla wszystkich Wykonawców, ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia.

1 x strona internetowa: <https://uzdrowisko-rymanow.com.pl/ogloszenia/opracowanie-ocen-ryzyka-dla-czterech-ujec-wody-znak-sprawy-rbo-01-26/>

Piotr Niemczyk

dyrektor ekonomiczny

prokurent

PREZES ZARZĄDU
Uzdrowisko Rymanów S.

dr inż. Małgorzata Szeliga

