


LEGENDA:

tablica zasilająca

PL1 — Oprawa oświetlenia ogólnego LED, liniowa (natynkowa). Wyposażona w przesłonę opalizowaną (mleczną). Parametry: długość ok. 1410 mm, strumień świetlny ok. 5200 lm, moc ok. 52W, temperatura barwowa 4000K (neutralna biel), wskaźnik oddawania barw Ra ≥ 80.

MW1 — Zewnętrzna, architektoniczna oprawa ścienna LED (kinkiet elewacyjny). Przeznaczona do montażu natynkowego na elewacji. Moc nominalna ok. 25W, temperatura barwowa 4000K (neutralna biel). Podwyższony stopień szczelności min. IP65 oraz wysoka odporność mechaniczna min. IK08. Korpus z ciśnieniowego odlewu aluminium.

AW1 — Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego LED (natynkowa). Przeznaczona do oświetlania drogi ewakuacyjnej / strefy otwartej. Wyposażona w autonomiczny układ zasilania awaryjnego o czasie podtrzymania min. 1h, funkcję automatycznego testowania (AT) oraz aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP.

EW1 — Kierunkowa oprawa ewakuacyjna LED (piktogramowa, natynkowa). Dedykowana do wyznaczania kierunku ewakuacji z użyciem odpowiedniego znaku ewakuacyjnego. Wyposażona w autonomiczny układ zasilania awaryjnego o czasie podtrzymania min. 1h, funkcję automatycznego testowania (AT) oraz aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP.

AWzc — Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego LED (natynkowa) w wersji mrozoodpornej. Przystosowana do pracy w niskich temperaturach. Wyposażona w autonomiczny układ zasilania awaryjnego o czasie podtrzymania min. 1h, funkcję automatycznego testowania (AT) oraz aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP.

KD — istniejący kontroler systemu SKD

panel wywoławczy wideodomofonu

gniazdo pojedyncze elektryczne 230V IP20

wypust elektryczny 230V

Firma
Budowlano-Konsultingowa
P.B.P.H. ML-BUD s.c.
44-100 Gliwice
ul. Łużycka 16

Tytuł: Plan instacji elektrycznych

DOBUDOWA WIATROŁAPU PRZY WEJŚCIU GŁÓWNYM DO BUDYNKU SZPITALA „POLONIA", W RYMANOWIE-ZDROJU, PRZY UL. POTOCKICH 1, NA DZIAŁCE NR 428/5

1999/03/26

	Specjalność:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:	Rewizja:	Data:	Skala:
Projektował:	elektryczna	inż. Bolesław KUSIAK	1115/94			07.26	1:100
Sprawdzał:	elektryczna	mgr inż. Krzysztof GAC	SLK/6291/PBE/25		Branża:	Faza:	Rys. nr:
					E.	P.W.	10

Rysunek wykonany w legalnej wersji programu AUTODESK AUTOCAD 2002 LT. Serial No.: 700-50636234

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - POWIELANIE I UDOSTĘPNIANIE BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE